令和8年度 水質検査結果一覧表

八甫清掃センターし尿処理施設

測定項目		単位	基準値	試料採取日											
				4月1日	5月13日	6月10日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日					
放流水	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.7					
	生物化学的酸素要求量	mg/L	25	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8					
	化学的酸素要求量	mg/L	―	4.9	5.6	6.8	8.1	3.3	4.7	4.7					
	浮遊物質量	mg/L	60	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満					
	大腸菌数	CFU/ml	800	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満					
	窒素含有量	mg/L	120	1.4	1.2	1.3	1.5	1.8	1.3	1.2					
	燐含有量	mg/L	16	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					

※ 基準値は埼玉県生活環境保全条例による。