

# 令和8年度 水質検査結果一覧表

八甫清掃センターし尿処理施設

測定項目	単位	基準値	試料採取日											
			4月1日	5月13日										
放 流 水	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	7.5	7.6									
	生物化学的酸素要求量	mg/L	25	0.5	0.5未満									
	化学的酸素要求量	mg/L	—	4.9	5.6									
	浮遊物質	mg/L	60	2未満	2未満									
	大腸菌数	CFU/ml	800	10未満	10未満									
	窒素含有量	mg/L	120	1.4	1.2									
	リン含有量	mg/L	16	0.1未満	0.1未満									

※ 基準値は埼玉県生活環境保全条例による。