

令和8年度 水質検査結果一覧表

八甫清掃センターし尿処理施設

| 測定項目        |            | 単位     | 基準値     | 試 料 採 取 日 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|--------|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |            |        |         | 4月1日      | 5月13日 | 6月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放<br>流<br>水 | 水素イオン濃度    | pH     | 5.8～8.6 | 7.5       | 7.6   | 7.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 生物化学的酸素要求量 | mg/L   | 25      | 0.5       | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 化学的酸素要求量   | mg/L   | —       | 4.9       | 5.6   | 6.8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 浮遊物質       | mg/L   | 60      | 2未満       | 2未満   | 2未満   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 大腸菌数       | CFU/ml | 800     | 10未満      | 10未満  | 10未満  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 窒素含有量      | mg/L   | 120     | 1.4       | 1.2   | 1.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | リン含有量      | mg/L   | 16      | 0.1未満     | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 基準値は埼玉県生活環境保全条例による。