

農村センター(久喜南コミュニティセンター) は令和8年8月1日から休館します

当施設は、建築基準法改正前の昭和53年に建築した建物です。

当時の基準には適合した建物ですが、耐震診断の結果、法改正後の耐震基準は満たしておりません。

そのため、震度6～7程度の規模の地震が発生した際には、倒壊または崩壊する危険性が高い建物とされています。

これらの状況を踏まえ、ご利用いただく方の安全性を考慮し、当施設は、令和8年8月1日(土曜)から休館することになりました。

休館までの期間で、すでにご予約済みの日程での施設利用はできますが、可能な限り、近隣施設(毎日興業アリーナ久喜、久喜総合文化会館など)のご利用を検討いただきますようお願い申し上げます。

● 農村センターの耐震診断結果 ●

階	Is値(X方向)	Is値(Y方向)
2階	0.21	0.41
1階	0.21	0.41

Is値	危険性
0.6以上	倒壊、又は崩壊する危険性が低い
0.3以上0.6未満	倒壊、又は崩壊する危険性がある
0.3未満	倒壊、又は崩壊する危険性が高い

Is値とは、「構造耐震指標」のことをいい、地震力に対する建物の強度、^{じん}靱性(変形能力、粘り強さ)を考慮し、建築物の階ごとに算出する値です。

震度6～7程度の規模の地震に対するIs値の評価については、上右図のように定められております。

当施設はX方向のIs値が0.21であり、震度6～7程度の規模の地震が発生した際には、倒壊または崩壊する危険性が高い建物とされています。

【問い合わせ】久喜市農業振興課 0480-85-1111 (内線335・336)