

募集要領等に関する質問への回答

No.	資料名等	ページ	項目	質問内容	回答
1	募集要領	1	3 募集概要 (2) 募集条件等 ウ 事業開始時期	接続検討申込がこれからとなり、系統連系に係る所要工期が算定されていない段階ですが、東京電力パワーグリッド株式会社側の工期が事業開始時期（令和9年3月末）に間に合わない場合は、協議の上で開始時期の延長が出来る理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	募集要領	5	1 2 留意事項 (3) 辞退について	接続検討申込がこれからとなり、系統連系に係る負担金及び所要工期が算定されていない段階となり、算定後の負担金については数十万円～数億円程度の開きが出るものとなります。算定後の負担金が多額で事業化が困難となり辞退となった場合は、辞退に伴う正当な理由（不可抗力）という理解でよろしいでしょうか。	事業費が著しく高額となる場合は、協議して対応します。
3	仕様書	1	1 事業内容 (1) 事業概要 ア	見積り限度額が記載されているが補助金額又は、補助率をご教示ください。	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の別紙2イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地（キ）太陽光発電設備（地域共生・地域裨益型）の記載のとおり、補助率は、2分の1以内、補助限度額は、3億2,450万円です。
4	仕様書	1	1 事業内容 (1) 事業概要 ア	「設備の設置について使用契約を締結のうえ」の記載があるが、使用の対象をご教示ください。調節地の占用については、埼玉県から許可いただくことで理解しています。	使用の対象は、太陽光発電設備及び附属設備を設置する権現堂調節池の水面及び陸地です。 なお、占用の許可については、事業者が久喜市を通じて埼玉県に申請し、許可を受けます。
5	仕様書	1	1 事業内容 (1) 事業概要 ア	質問No.4の回答が権現調整池の場合、使用料の取決めがあるのかをご教示下さい。事業収支及び電力単価の検討に必要です。	占用料は、太陽光パネルの種別は「工作物」で年額160円/㎡です。「埋設管」は160円/㎡、「電線類」は80円/㎡です。水面も陸地も同額です。 占用料の支払いについて、事業者は、久喜市に支払います。
6	仕様書	1	1 事業内容 (1) 事業概要 オ	該当設備で発電した電力を久喜市内に供給する。とありますが、久喜市公共設備に供給するものと理解して宜しいでしょうか。	久喜新電力株式会社を通じて、久喜市内の公共施設への供給を予定しています。

No.	資料名等	ページ	項目	質問内容	回答
7	仕様書	1	1 事業内容 (1) 事業概要 オ	質問No.6に関連して、余剰が生じることを示唆していますが、後述の「久喜市内での消費しきれない余剰売電は、発電量の30%以内」と制限しています。事業収支及び電力卸単価を検討するに久喜市公共施設の電力消費実績(30分デマンド値)の情報が必要ですが、提供いただけるものと理解して宜しいでしょうか。	別途、電力使用量(30分デマンド値)のデータを提供します。 データ提供を希望される場合は、久喜市環境課 (E-mail:kankyo@city.kuki.lg.jp)にその旨をご連絡ください。
8	仕様書	1	1 事業内容 (1) 事業概要 カ	久喜新電力株式会社を介して供給する。とありますが、余剰売電については他の小売り電力会社を介しても良いと理解しても良いでしょうか。 または、久喜新電力株式会社でも余剰売電にも対応いただけるものと理解して良いでしょうか。	余剰電力については、久喜新電力株式会社への売却を予定しております。
9	仕様書	1	1 事業概要 (1) 事業概要 カ	久喜新電力株式会社への供給にあたりまして、「供給・需要量」の計画と「使用・発電量」の差分のインバランス料金の負担と精算は小売電気事業者の久喜新電力株式会社が行うという内容でよろしいでしょうか。またインバランス料金の負担についても、プロポーザルによる提案となりますでしょうか。	インバランス料金の負担と精算は、原則、小売電気事業者である久喜新電力株式会社が行うこととなりますが、今後、事業者間で取り決めに想定しています。 なお、インバランス料金の負担については、プロポーザルの提案にはなりません。
10	仕様書	1	1 事業内容 (1) 事業概要 ク	補助対象範囲についての質問です。 系統連系に係る工事費負担金は補助対象となりますでしょうか。	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の別表第1(交付対象事業費：設備整備事業)の細分 直接経費④負担金に記載のとおりです。 なお、接続検討に係る費用は、交付対象事業とはなりません。
11	仕様書	1	1 事業内容 (3) 設備の範囲	パネルは水面に設置する。その範囲は埼玉県内であること。とのことですが正確な範囲が確認できる資料は提示頂けるでしょうか。また、係留施設は越境しても支障無いと理解して良いでしょうか。	国土地理院の地理院地図を参考に県境を確認してください。 係留施設も含め、占用範囲は埼玉県内を想定しています。
12	仕様書	2	3 設備工事前の調査・手続き (2) 設備容量検討	太陽光発電設備の容量は2MW未満とすることとあるが系統出力高圧連系(AC出力)と理解して良いでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	資料名等	ページ	項目	質問内容	回答
13	仕様書	3	3 設備工事前の調査・手続 (4) 各種関係手続	<p>系統連系に係る接続検討申込に対する東京電力パワーグリッド株式会社の回答は事業実施にあたる費用、スケジュール、設計において重要な要素となります。</p> <p>プロポーザル募集期間で事業者決定前となりますが、事業者の責任と負担において接続検討申込を提出する事はご了承頂ける事でしょうか。</p>	<p>各社の責任と負担において、申込みできるものとしません。</p>
14	仕様書	4	6 電力供給・維持管理等	<p>調節池の水位についての質問です。</p> <p>最低維持される水位はありますでしょうか。</p> <p>渇水時に水位が減少した際は、利根川と中川からの流入によって最低水位が維持され、枯渇しないという理解でよろしいでしょうか。</p> <p>また過去に枯渇した事はありますでしょうか。</p>	<p>最低水位はA.P. 4.00メートルとしております。河床がA.P. 3.00メートル程度で最低水位では水深が1メートル程度になる箇所があるので、ご注意ください。調節池の水位は給排水機場の操作により調整しています。過去に枯渇したことはありません。</p>
15	仕様書	6	7 その他 (2)	<p>近隣住民及び周辺土地所有者への配慮及び対応で合意を得ることとあるが、書面で個々に同意書を得ると言うことでしょうか。</p>	<p>個別に同意書は得ず、説明会等の記録による対応を考えています。</p>
16	仕様書	—	—	<p>系統連系に係る工事負担金について、現時点で確定していますか。</p> <p>確定していない場合、金額の指示はありますか。事業収支計算表に記載するため必要です。</p>	<p>工事負担金は確定していません。</p> <p>各社の実績や本事業の類似事例等により、想定負担金額を記入していただくこととなります。</p>
17	仕様書	—	—	<p>質問No.16に付随して、公募事業者決定後に、系統連携手続きを行い、連携検討申込(回答迄3か月)、接続申込(回答迄6か月)、工事費負担契約(工事完了迄3か月以上)のスケジュールとなりますので、売電開始迄最短で1年以上は必要となります。その場合、水上太陽光の設置工事について連携日程に合わせたスケジュールとしても問題ないでしょうか。</p>	<p>実情に合わせ検討の上、提案を行ってください。</p>
18	仕様書	—	—	<p>発電事業者として事業収支を検討するにあたり、小売り電気事業者となる久喜新電力様の費用が分からない事には、検討し兼ねるところがあります。</p> <p>公募提案で提示する卸単価に対して、久喜新電力様の費用を開示して頂けませんでしょうか。開示出来ない場合、目安となる久喜新電力様の費用を提示頂けますでしょうか。</p>	<p>久喜新電力様の需要家への販売単価については、開示しておりません。</p>

No.	資料名等	ページ	項目	質問内容	回答
19	様式3 施設明細書③ (ウ)	様式	—	接続ユニットは、高圧受変電設備（QB）を指すものと理解して良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	様式4 設備整備費	様式	設備整備費	様式4 設備整備費の記載についての質問です。 接続検討申込がこれからとなり、系統連系に係る負担金は算定されていない段階ですが、記載の有無と記載する場合の金額についての指定はありますでしょうか。	負担金が算定されていないため、記載は不要ですが、記載する場合は、各社の実績や本事業の類似事例等により、想定負担金額を記入していただくこととなります。