

| 採水日     | 吉羽浄水場 |         |         | 森下浄水場 |         |         |
|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
|         | ヨウ素   | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素   | セシウム134 | セシウム137 |
| 4月 18日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 5月 17日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 6月 21日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 7月 19日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 8月 23日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 9月 20日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 10月 18日 | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 11月 15日 | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 12月 20日 | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 1月 17日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 2月 21日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |
| 3月 21日  | 不検出   | 不検出     | 不検出     | 不検出   | 不検出     | 不検出     |

目標値 : 放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kg以下

検出限界値 : 1Bq/kg以下