

施設劣化度評価一覧

施設番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価					総合劣化度 評価点	
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備		電気設備
1	久喜市役所	庁舎	鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)	1980	42	A	A	B	C	B	A	781.00
2	久喜市役所第二庁舎	第二庁舎	鉄筋コンクリート造 (RC)	1980	42	B	B	B	B	A	A	741.00
3	菖蒲総合支所	菖蒲総合支所庁舎	鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)	1988	34	B	C	A	C	B	B	652.00
4	栗橋総合支所	栗橋総合支所庁舎	鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)	1972	50	C	B	B	C	C	C	500.00
4	栗橋総合支所	栗橋総合支所第二庁舎	鉄骨造 (S)	1997	25	C	B	C	B	B	B	569.21
5	鷲宮総合支所	鷲宮総合支所庁舎	鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)	1990	32	C	C	C	C	B	B	466.00
7	公文書館	公文書館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1993	29	A	A	B	B	B	A	842.00
8	久喜支団第一分団第一部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1981	41	C	B	C	B	B	B	535.00
9	久喜支団第一分団第二部	器具置場	鉄骨造 (S)	1986	36	C	C	C	B	B	B	470.26
10	久喜支団第一分団第三部	器具置場	鉄骨造 (S)	1995	27	B	A	B	B	B	B	753.95
11	久喜支団第二分団第一部	器具置場	鉄骨造 (S)	1989	33	C	C	B	B	B	B	548.16
12	久喜支団第二分団第二部	器具置場	鉄骨造 (S)	1991	31	B	B	C	B	B	B	623.42
13	久喜支団第三分団第一部	器具置場	鉄骨造 (S)	2008	14	B	A	A	B	A	B	863.16
14	久喜支団第三分団第二部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1985	37	B	B	B	B	B	B	677.63
15	久喜支団第三分団第三部	器具置場	鉄骨造 (S)	2007	15	A	A	B	A	A	A	910.53
16	久喜支団第四分団第一部	器具置場	鉄骨造 (S)	1999	23	A	A	A	B	B	B	864.47
17	久喜支団第四分団第二部	器具置場	鉄骨造 (S)	1992	30	B	C	B	B	B	B	626.05
18	鷲宮支団第一分団第一部	器具置場	鉄骨造 (S)	1986	36	B	C	C	B	B	B	540.26
19	鷲宮支団第一分団第二部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1979	43	C	B	C	C	C	C	430.00
20	鷲宮支団第二分団第一部	器具置場	鉄骨造 (S)	2007	15	A	A	B	B	A	A	885.53
21	鷲宮支団第二分団第二部	器具置場	木造 (W造)	1974	48	C	B	C	C	C	C	430.00
22	菖蒲支団第一分団第一部	器具置場	鉄骨造 (S)	1991	31	B	C	B	B	B	B	623.42
23	菖蒲支団第一分団第二部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1979	43	B	B	C	C	C	C	500.00
24	菖蒲支団第一分団第三部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1974	48	C	C	C	C	C	C	360.00
25	菖蒲支団第二分団第一部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1974	48	C	C	C	C	C	C	360.00
26	菖蒲支団第二分団第二部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1974	48	C	C	B	C	C	C	430.00
27	栗橋支団第一分団第一部	器具置場	鉄骨造 (S)	1993	29	A	A	B	B	B	B	798.68
28	栗橋支団第一分団第二部	器具置場	鉄骨造 (S)	1983	39	A	A	B	B	A	B	800.00
29	栗橋支団第一分団第三部	器具置場	鉄骨造 (S)	2000	22	A	A	B	A	A	A	892.11

施設 番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価						総合劣化度 評価点
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備	電気設備	
30	栗橋支団第二分団第一部	器具置場	軽量鉄骨造 (LGS)	1980	42	C	C	C	B	B	C	430.00
31	栗橋支団第二分団第二部	器具置場	鉄骨造 (S)	1991	31	B	C	B	B	B	B	623.42
32	栗橋支団第二分団第三部	器具置場	鉄骨造 (S)	1992	30	A	B	B	B	B	B	746.05
33	久喜市休日夜間急患診療所	診療所	鉄筋コンクリート造 (RC)	1986	36	C	C	C	C	B	B	458.00
34	中央保健センター	中央保健センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1986	36	C	C	C	C	B	B	458.00
35	菖蒲保健センター	菖蒲保健センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1989	33	B	A	B	B	B	B	759.00
36	栗橋保健センター	栗橋保健センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1987	35	B	C	C	B	B	B	565.00
37	鷺宮保健センター	鷺宮保健センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1979	43	C	A	C	C	B	C	529.00
38	ふれあいセンター久喜	ふれあいセンター久喜	鉄筋コンクリート造 (RC)	1998	24	B	B	A	B	B	B	777.00
39	健康福祉センター (くりむ)	健康福祉センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1997	25	B	B	C	B	B	B	655.00
40	けやきの木	障害福祉サービス	鉄骨造 (S)	1995	27	B	C	B	B	B	B	633.95
41	くりの木	くりの木	軽量鉄骨造 (LGS)	1999	23	B	B	A	C	B	B	729.47
42	ゆう・あい	ゆう・あい	軽量鉄骨造 (LGS)	2001	21	A	A	B	B	A	A	869.74
43	あゆみの郷	あゆみの郷	鉄骨造 (S)	2012	10	A	A	A	B	A	A	948.68
44	いちょうの木	いちょうの木	鉄骨造 (S)	1984	38	B	C	B	B	B	B	605.00
45	のぞみ園	のぞみ園	木造 (W造)	2002	20	A	B	B	B	A	A	791.67
46	菖蒲老人福祉センター	菖蒲老人福祉センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1980	42	A	A	B	D	A	A	776.00
47	鷺宮福祉センター	鷺宮福祉センター	鉄骨造 (S)	1976	46	B	B	B	C	C	C	570.00
47	鷺宮福祉センター	旧趣味の家	軽量鉄骨造 (LGS)	1978	44	C	C	B	C	C	C	430.00
48	彩嘉園	彩嘉園	軽量鉄骨造 (LGS)	1996	26	B	B	B	C	B	B	671.58
49	偕楽荘	偕楽荘	鉄筋コンクリート造 (RC)	2000	22	B	B	A	B	B	B	781.00
50	中央幼稚園	中央幼稚園保育棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1975	47	A	D	B	B	A	D	561.00
50	中央幼稚園	管理棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1975	47	A	D	B	B	A	D	561.00
51	栗橋幼稚園	栗橋幼稚園	鉄骨造 (S)	2006	16	A	B	B	B	A	A	832.89
52	さくら保育園	さくら保育園	鉄骨造 (S)	2014	8	A	A	A	A	A	A	978.95
54	すみれ保育園	すみれ保育園	鉄骨造 (S)	2013	9	A	A	A	A	D	A	886.32
55	ひまわり保育園	ひまわり保育園	鉄骨造 (S)	2008	14	A	B	B	C	A	A	803.16
56	あおば保育園	あおば保育園	鉄骨造 (S)	1977	45	B	B	B	B	A	A	725.00
56	あおば保育園	あおば保育園	鉄骨造 (S)	1977	45	B	B	B	B	B	A	700.00

施設 番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価						総合劣化度 評価点
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備	電気設備	
57	中央保育園	中央保育園	鉄筋コンクリート造 (RC)	1979	43	A	C	C	B	A	A	649.00
59	つばめクラブ (太田小学校)	第一学童保育室	軽量鉄骨造 (LGS)	1999	23	B	A	B	B	B	B	764.47
60	さくらっこクラブ (久喜東小学校)	第一学童保育施設	軽量鉄骨造 (LGS)	1999	23	A	A	A	B	B	B	864.47
61	たんぼぼクラブ (本町小学校)	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1974	48	A	A	B	B	B	B	779.00
62	あおぼっこクラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1974	48	B	B	B	A	A	A	754.00
63	あおげわくわくクラブ (青毛小学校)	第一学童保育施設	軽量鉄骨造 (LGS)	1999	23	A	A	B	B	B	B	814.47
64	北斗キッズクラブ (久喜北小学校)	学童保育施設	軽量鉄骨造 (LGS)	2001	21	A	A	B	A	A	A	894.74
65	久喜児童クラブ	学童保育施設	木造 (W造)	2008	14	A	A	B	A	A	A	891.67
66	江面児童クラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1977	45	A	A	A	A	A	A	910.00
67	清久もみじクラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1974	48	B	B	C	B	C	C	539.00
68	菖蒲東学童クラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	B	B	B	B	B	697.00
69	小林・栢間学童クラブ	学童保育施設	鉄骨造 (S)	2014	8	A	A	A	A	A	A	978.95
70	菖蒲学童クラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1979	43	B	B	B	B	A	A	739.00
71	三箇学童クラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1984	38	B	B	B	B	B	B	699.00
72	鷺宮学童クラブ	学童保育施設	鉄骨造 (S)	2014	8	A	A	A	A	A	A	978.95
73	東鷺宮学童クラブ	学童保育施設	鉄骨造 (S)	2015	7	A	A	A	A	A	A	981.58
74	鷺宮中央学童クラブ	学童保育施設	鉄骨造 (S)	2000	22	A	A	A	B	A	A	917.11
76	桜田小学校学童クラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	2018	4	A	A	A	A	A	A	992.00
77	上内学童クラブ	学童保育施設	鉄筋コンクリート造 (RC)	1971	51	C	C	C	A	C	C	420.00
78	くりっ子放課後児童クラブ	学童保育施設	鉄骨造 (S)	2016	6	A	B	A	A	A	A	934.21
79	風の子学童保育クラブ・風の子南学童保育クラブ	学童保育施設	軽量鉄骨造 (LGS)	1989	33	C	C	C	C	B	B	443.16
80	しずか学童クラブ	学童保育施設	鉄骨造 (S)	1989	33	B	B	B	A	B	B	713.16
81	児童センター	児童センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1990	32	B	C	C	B	C	B	536.00
82	鷺宮児童館	児童館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	D	C	C	B	B	462.00
83	ファミリー・サポート・センター	ファミリー・サポート・センター	鉄筋コンクリート造 (RC)	1998	24	B	B	A	A	B	B	802.00
84	ファミリー・サポート・センター菖蒲	ファミリー・サポート・センター菖蒲	鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)	1988	34	B	C	A	B	B	B	687.00
85	ファミリー・サポート・センター栗橋	ファミリー・サポート・センター栗橋	鉄筋コンクリート造 (RC)	2006	16	A	B	B	A	A	A	868.00
86	ファミリー・サポート・センター鷺宮	ファミリー・サポート・センター鷺宮	軽量鉄骨造 (LGS)	2012	10	A	A	A	A	A	A	973.68
87	久喜地域子育て支援センター (ぼかぼか)	久喜地域子育て支援センター (ぼかぼか)	鉄骨造 (S)	2008	14	A	B	B	B	A	A	838.16

施設 番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価					総合劣化度 評価点	
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備		電気設備
88	栗橋地域子育て支援センター（くぶる）	栗橋地域子育て支援センター（くぶる）	鉄筋コンクリート造（RC）	2006	16	B	B	B	A	A	A	818.00
89	鷲宮地域子育て支援センター（すまいる）	鷲宮地域子育て支援センター（すまいる）	軽量鉄骨造（LGS）	2012	10	A	A	A	A	A	A	973.68
90	久喜小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1969	53	A	A	A	A	A	A	900.00
90	久喜小学校	管理普通教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1979	43	A	B	B	B	A	A	789.00
90	久喜小学校	普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1980	42	B	B	B	C	B	B	656.00
90	久喜小学校	屋内運動場	鉄骨造（S）	2004	18	A	A	A	A	A	A	952.63
90	久喜小学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	2005	17	A	A	B	A	A	A	916.00
91	太田小学校	普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1968	54	A	B	B	B	B	B	725.00
91	太田小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1970	52	A	C	B	C	B	B	620.00
91	太田小学校	普通特別教室棟・管理室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1973	49	B	B	A	B	B	A	752.00
91	太田小学校	普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1993	29	B	B	B	B	B	B	717.00
91	太田小学校	屋内運動場	鉄骨造（S）	1997	25	B	A	A	B	B	B	809.21
92	江面小学校	屋内運動場	鉄骨造（S）	1976	46	B	C	C	C	C	C	430.00
92	江面小学校	管理・普通教室棟A	鉄筋コンクリート造（RC）	1977	45	A	A	A	A	B	B	860.00
92	江面小学校	管理・普通教室棟B	鉄筋コンクリート造（RC）	1977	45	A	A	A	A	B	B	860.00
92	江面小学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1985	37	B	C	C	C	B	B	526.00
93	旧江面第二小学校	管理・普通教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1978	44	A	B	A	B	B	B	787.00
93	旧江面第二小学校	屋内運動場	鉄骨造（S）	1982	40	B	C	C	B	B	B	535.00
93	旧江面第二小学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1987	35	B	B	B	C	B	B	670.00
94	清久小学校	普通教室棟A	鉄筋コンクリート造（RC）	1974	48	B	B	C	C	B	C	539.00
94	清久小学校	普通教室棟B	鉄筋コンクリート造（RC）	1975	47	B	B	C	C	B	C	541.00
94	清久小学校	管理・特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1975	47	B	C	C	C	C	C	436.00
94	清久小学校	屋内運動場	鉄骨造（S）	1978	44	B	C	B	B	C	C	535.00
95	本町小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1974	48	B	B	D	C	B	B	514.00
95	本町小学校	屋内運動場	鉄骨造（S）	1977	45	A	B	B	B	B	B	725.00
95	本町小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1982	40	B	D	C	C	B	B	460.00
95	本町小学校	管理・特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1974	48	B	D	D	D	B	B	354.00
96	青葉小学校	管理・特別教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1974	48	B	C	B	C	A	A	624.00
96	青葉小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造（RC）	1974	48	B	B	C	B	B	B	609.00

施設 番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価					総合劣化度 評価点	
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備		電気設備
96	青葉小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1974	48	B	B	B	B	B	B	679.00
96	青葉小学校	普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	A	A	A	B	A	A	883.00
96	青葉小学校	普通教室棟 A	鉄筋コンクリート造 (RC)	1978	44	A	A	A	B	A	A	887.00
96	青葉小学校	普通教室棟 B	鉄筋コンクリート造 (RC)	1978	44	A	B	A	B	A	A	837.00
96	青葉小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1980	42	A	A	A	B	A	A	875.00
97	青毛小学校	普通管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1980	42	B	C	C	B	B	B	551.00
97	青毛小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1981	41	A	A	A	A	A	A	900.00
97	青毛小学校	普通管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1980	42	B	C	C	B	B	B	551.00
98	久喜東小学校	管理普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	C	C	C	B	B	522.00
98	久喜東小学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	C	C	C	B	B	522.00
98	久喜東小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1983	39	C	C	B	C	B	B	500.00
99	久喜北小学校	普通管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1995	27	B	B	C	B	C	B	616.00
99	久喜北小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1995	27	B	B	B	B	B	B	703.95
100	菖蒲小学校	管理特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1971	51	B	D	C	D	B	B	410.00
100	菖蒲小学校	職員室教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1979	43	B	B	B	B	A	A	739.00
100	菖蒲小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1984	38	B	C	C	C	B	B	500.00
101	小林小学校	管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	B	B	C	B	B	B	613.00
101	小林小学校	教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1986	36	B	B	B	C	B	B	668.00
101	小林小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1986	36	B	C	C	C	B	B	505.26
101	小林小学校	管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	B	B	C	C	B	B	578.00
102	三箇小学校	管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1970	52	B	C	B	C	B	B	570.00
102	三箇小学校	教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1984	38	B	B	B	B	B	B	699.00
102	三箇小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1984	38	B	C	C	B	B	B	535.00
103	栢間小学校	管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1977	45	C	C	C	C	C	C	370.00
103	栢間小学校	教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1986	36	B	C	C	B	B	B	563.00
103	栢間小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1986	36	A	C	B	C	B	B	625.26
104	菖蒲東小学校	校舎	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	B	B	B	B	B	697.00
104	菖蒲東小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1988	34	B	B	C	C	B	B	580.53
105	栗橋小学校	管理・普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1984	38	B	C	C	C	B	B	524.00

施設 番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価					総合劣化度 評価点	
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備		電気設備
105	栗橋小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1989	33	B	B	B	B	B	B	688.16
105	栗橋小学校	特別教室棟、プール更衣室等	鉄筋コンクリート造 (RC)	2001	21	A	B	B	B	A	A	833.00
106	栗橋西小学校	管理・普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1986	36	B	C	C	C	B	B	528.00
106	栗橋西小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1989	33	B	B	B	B	B	B	688.16
107	栗橋南小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1989	33	B	D	B	B	B	B	558.16
107	栗橋南小学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	2000	22	B	B	B	B	A	A	781.00
107	栗橋南小学校	管理・普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1997	25	B	B	B	C	B	B	690.00
107	栗橋南小学校	普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1997	25	B	A	B	B	A	A	825.00
107	栗橋南小学校	普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	2013	9	A	A	A	A	A	A	982.00
108	鷺宮小学校	普通特別教室管理室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1971	51	C	C	B	C	B	B	500.00
108	鷺宮小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1979	43	A	A	A	B	A	A	875.00
109	桜田小学校	普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1971	51	A	C	B	B	B	A	680.00
109	桜田小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1977	45	C	B	B	C	C	C	500.00
109	桜田小学校	普通特別教室管理室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	C	C	C	B	B	522.00
110	上内小学校	校舎	鉄筋コンクリート造 (RC)	1971	51	C	C	C	D	C	C	330.00
110	上内小学校	校舎	鉄筋コンクリート造 (RC)	1975	47	B	B	C	C	C	C	506.00
110	上内小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1978	44	B	B	A	B	A	A	775.00
110	上内小学校	校舎	鉄筋コンクリート造 (RC)	1979	43	B	C	C	C	C	C	444.00
111	砂原小学校	普通特別教室・管理室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	A	A	A	C	A	A	848.00
111	砂原小学校	内運動場	鉄骨造 (S)	1979	43	B	A	A	A	A	A	850.00
111	砂原小学校	校舎	木造 (W造)	1962	60	C	C	C	C	C	C	360.00
112	東鷺宮小学校	普通特別教室・管理棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1991	31	B	C	B	C	B	B	608.00
112	東鷺宮小学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1991	31	C	B	B	B	B	B	623.42
112	東鷺宮小学校	普通教室棟	鉄骨造 (S)	2012	10	A	A	A	A	A	A	973.68
113	久喜中学校	管理特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1982	40	C	C	D	C	C	C	320.00
113	久喜中学校	特別普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1988	34	C	B	D	B	B	B	507.00
113	久喜中学校	部室棟	鉄骨造 (S)	1988	34	C	B	D	D	B	B	420.53
113	久喜中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	2000	22	B	A	B	D	A	B	727.11
114	久喜南中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	D	B	C	B	B	532.00

施設番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価						総合劣化度 評価点
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備	電気設備	
114	久喜南中学校	部室棟	鉄骨造 (S)	1989	33	B	B	C	D	B	B	553.16
114	久喜南中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1992	30	B	C	B	B	B	B	645.00
114	久喜南中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	2002	20	A	A	B	B	A	A	872.37
114	久喜南中学校	管理普通特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	2007	15	A	A	B	C	A	A	860.00
115	久喜東中学校	普通管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	B	B	B	B	B	B	683.00
115	久喜東中学校	普通管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	B	B	B	B	B	B	683.00
115	久喜東中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	B	C	B	B	B	B	613.00
115	久喜東中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1976	46	B	C	B	B	B	B	613.00
115	久喜東中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1978	44	B	B	B	B	A	A	725.00
115	久喜東中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1978	44	B	B	B	B	B	A	700.00
115	久喜東中学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1980	42	B	C	B	B	A	B	646.00
115	久喜東中学校	部室棟	鉄骨造 (S)	1988	34	B	B	C	B	B	B	615.53
116	太東中学校	管理普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1985	37	B	A	A	B	B	A	826.00
116	太東中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1985	37	B	A	A	B	B	A	826.00
116	太東中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1985	37	B	B	B	C	B	B	642.63
116	太東中学校	部室棟	鉄骨造 (S)	1985	37	C	C	D	D	B	B	342.63
116	太東中学校	校舎	鉄筋コンクリート造 (RC)	1993	29	B	A	A	B	B	B	817.00
117	菖蒲中学校	普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	B	B	B	B	A	A	747.00
117	菖蒲中学校	昇降口棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	A	B	A	B	A	A	847.00
117	菖蒲中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1983	39	A	A	A	B	A	A	897.00
117	菖蒲中学校	技術教室棟	鉄骨造 (S)	1983	39	A	A	B	B	A	A	825.00
117	菖蒲中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1983	39	A	A	A	B	A	A	875.00
117	菖蒲中学校	武道場	鉄骨造 (S)	1987	35	B	B	B	B	B	B	682.89
118	菖蒲南中学校	管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1972	50	B	B	B	C	B	B	640.00
118	菖蒲南中学校	管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1972	50	B	B	B	C	B	B	640.00
118	菖蒲南中学校	管理教室棟 3	鉄筋コンクリート造 (RC)	1992	30	B	A	A	B	B	B	815.00
118	菖蒲南中学校	技術室	鉄骨造 (S)	1972	50	B	A	A	B	A	A	825.00
118	菖蒲南中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1978	44	B	A	A	B	B	A	800.00
119	栗橋東中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1979	43	A	B	A	C	A	A	790.00

施設 番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価					総合劣化度 評価点	
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備		電気設備
119	栗橋東中学校	管理・普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1979	43	B	B	A	B	B	A	764.00
120	栗橋西中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1976	46	B	B	B	C	B	B	640.00
120	栗橋西中学校	管理・普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1982	40	C	C	C	C	C	C	380.00
120	栗橋西中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1982	40	B	C	B	C	B	B	590.00
121	鷺宮中学校	普通・特別・管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1968	54	B	A	A	B	A	A	825.00
121	鷺宮中学校	普通・特別・管理教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1968	54	B	A	A	B	A	A	825.00
121	鷺宮中学校	部室棟	鉄骨造 (S)	1969	53	C	C	D	D	C	C	270.00
121	鷺宮中学校	特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1975	47	A	A	B	C	A	A	796.00
121	鷺宮中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1975	47	B	B	B	C	C	C	570.00
121	鷺宮中学校	普通・特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1981	41	B	B	C	C	B	B	588.00
121	鷺宮中学校	部室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1986	36	B	C	B	B	B	B	633.00
122	鷺宮東中学校	普通・特別教室管理棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1982	40	B	C	C	C	B	B	520.00
122	鷺宮東中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1982	40	C	C	D	B	B	B	405.00
122	鷺宮東中学校	部室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1982	40	B	B	B	B	B	B	695.00
122	鷺宮東中学校	校舎	鉄筋コンクリート造 (RC)	1991	31	B	C	B	B	B	B	643.00
123	鷺宮西中学校	普通特別管理棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1985	37	B	C	B	C	B	C	561.00
123	鷺宮西中学校	屋内運動場	鉄骨造 (S)	1985	37	C	C	C	C	B	B	432.63
123	鷺宮西中学校	格技室	鉄骨造 (S)	1985	37	C	C	C	B	B	B	467.63
124	菖蒲学校給食センター	菖蒲学校給食センター	鉄骨造 (S)	2005	17	A	B	A	B	A	A	880.26
126	郷土資料館	郷土資料館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1997	25	A	C	A	B	B	B	755.00
127	中央図書館	中央図書館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1987	35	B	C	B	C	B	B	600.00
128	菖蒲図書館	菖蒲図書館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1998	24	B	C	B	B	B	B	657.00
129	栗橋文化会館図書室	栗橋文化会館図書室	鉄筋コンクリート造 (RC)	1994	28	B	B	B	B	B	B	719.00
130	鷺宮図書館	鷺宮図書館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1997	25	B	C	B	B	B	B	655.00
131	総合体育館第1体育館 (毎日興業アリーナ 久喜 メインアリーナ)	第1体育館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1993	29	B	C	B	C	B	B	612.00
132	総合体育館第2体育館 (毎日興業アリーナ 久喜 サブアリーナ)	第2体育館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1984	38	B	D	C	B	B	B	499.00
133	鷺宮体育センター	体育館	鉄骨造 (S)	1982	40	B	A	A	B	B	B	775.00
134	市民プール	市民プール	鉄筋コンクリート造 (RC)	1990	32	B	C	C	C	B	B	536.00
135	菖蒲温水プール (アクレ)	温水プール	鉄筋コンクリート造 (RC)	1998	24	A	B	C	C	B	B	672.00



施設 番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価						総合劣化度 評価点
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備	電気設備	
136	栗橋 B & G 海洋センター	体育館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1988	34	B	B	C	C	B	B	602.00
137	鷺宮温水プール	屋内プール場	鉄筋コンクリート造 (RC)	1992	30	B	B	C	B	C	B	610.00
138	南栗橋近隣公園テニスコート管理棟	管理棟	木造 (W造)	1999	23	A	A	A	B	B	B	829.17
139	しみん農園久喜	久喜緑風館	鉄骨造 (S)	1999	23	B	B	B	B	B	B	714.47
140	しみん農園菖蒲	管理棟	木造 (W造)	1993	29	A	B	B	B	B	B	725.00
143	農村センター	集会所	鉄骨造 (S)	1978	44	C	A	A	D	C	C	570.00
144	農業者トレーニングセンター	産業センター	鉄骨造 (S)	1984	38	B	D	C	C	C	B	405.00
146	勤労福祉センター	勤労福祉センター	鉄骨造 (S)	1992	30	A	B	B	C	B	B	711.05
147	労働会館 (あやめ会館)	労働会館 (あやめ会館)	鉄筋コンクリート造 (RC)	1990	32	B	B	C	C	B	B	606.00
148	花と香りのふれあいセンター (あおぞら)	事務所	軽量鉄骨造 (LGS)	2002	20	A	B	B	B	A	A	822.37
149	久喜総合文化会館	久喜総合文化会館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1987	35	C	C	B	C	B	B	530.00
150	菖蒲文化会館 (アミーゴ)	菖蒲文化会館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1998	24	B	C	B	B	B	B	657.00
151	栗橋文化会館 (イリス)	栗橋文化会館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1994	28	B	B	B	B	B	B	719.00
152	東町集会所	東町集会所	軽量鉄骨造 (LGS)	1973	49	C	C	C	C	C	C	360.00
153	太田集会所	集会所	鉄骨造 (S)	1978	44	A	A	A	B	A	A	875.00
154	本町集会所	集会所	木造 (W造)	1977	45	B	C	C	C	C	C	430.00
155	栗原記念会館	集会所 A	鉄骨造 (S)	1979	43	B	A	A	C	C	C	670.00
156	花みずき会館	集会所	鉄筋コンクリート造 (RC)	1995	27	B	B	B	B	D	B	656.00
157	地域交流センター	集会所 A	鉄骨造 (S)	1974	48	C	C	D	C	C	C	300.00
158	野久喜集会所	野久喜集会所	木造 (W造)	1975	47	C	C	C	C	C	C	360.00
159	内下集会所	集会所	木造 (W造)	1992	30	B	A	B	B	B	B	725.00
160	しょうぶ会館	しょうぶ会館 (隣保館)	鉄筋コンクリート造 (RC)	1985	37	B	A	C	B	B	B	681.00
160	しょうぶ会館	しょうぶ会館 (児童館)	鉄筋コンクリート造 (RC)	1985	37	B	B	B	B	B	B	701.00
161	中央公民館	公民館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1991	31	B	B	B	C	B	B	678.00
162	青葉公民館	公民館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1974	48	C	D	C	C	B	B	374.00
163	南公民館	公民館	鉄骨造 (S)	1978	44	C	A	A	D	C	C	570.00
164	清久コミュニティセンター・西公民館	コミュニティセンター・公民館	鉄筋コンクリート造 (RC)	2001	21	A	B	B	B	B	B	783.00
165	東公民館	公民館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1996	26	B	B	B	C	B	B	688.00
166	森下公民館	公民館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1991	31	A	A	B	C	B	B	778.00

施設番号	施設名	棟名	構造	建築年 (西暦)	基準年	劣化度評価					総合劣化度 評価点	
					2022	構造部 劣化度	部位別劣化度					
					経過年数		屋根・屋上	外壁	内部	機械設備		電気設備
167	栗橋公民館	公民館 A棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1964	58	C	D	C	B	C	C	335.00
167	栗橋公民館	公民館 B棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1965	57	C	C	C	C	C	C	360.00
167	栗橋公民館	公民館 体育館	鉄骨造 (S)	1987	35	C	D	C	C	B	B	377.89
168	鷺宮公民館	本館	鉄筋コンクリート造 (RC)	1979	43	B	B	C	C	B	C	549.00
168	鷺宮公民館	創作室棟	軽量鉄骨造 (LGS)	1979	43	B	C	B	B	B	B	605.00
169	菖蒲コミュニティセンター	菖蒲コミュニティセンター	鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)	1988	34	B	C	A	C	A	B	677.00
170	栗橋コミュニティセンター (くぶる)	栗橋コミュニティセンター (くぶる)	鉄骨造 (S)	2006	16	A	B	B	A	A	A	857.89
171	鷺宮東コミュニティセンター (さくら)	鷺宮東コミュニティセンター (さくら)	鉄筋コンクリート造 (RC)	1980	42	B	A	B	A	A	A	816.00
172	鷺宮西コミュニティセンター (おおとり)	鷺宮西コミュニティセンター (おおとり)	鉄筋コンクリート造 (RC)	1993	29	B	A	C	B	B	B	697.00
173	栗橋いきいき活動センターしずか館	しずか館B棟 (体育館)	鉄筋コンクリート造 (RC)	1975	47	C	D	C	C	B	B	376.00
173	栗橋いきいき活動センターしずか館	しずか館A棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1978	44	C	D	C	D	C	C	282.00
174	市営住宅柳島団地	柳島団地	鉄筋コンクリート造 (RC)	1974	48	B	B	B	B	B	C	644.00
175	市営住宅松永団地	松永団地 1号棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1970	52	C	B	C	C	C	C	430.00
175	市営住宅松永団地	松永団地 2号棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1970	52	C	C	C	C	C	C	360.00
175	市営住宅松永団地	松永団地 4号棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1969	53	C	C	C	C	C	C	360.00
177	菖蒲運動公園管理棟	管理棟	木造 (W造)	2020	2	A	A	A	A	A	A	991.67
178	学校給食センター	学校給食センター	鉄骨造 (S)	2021	1	A	A	A	A	A	A	997.37
213	柴山小塚ふるさと会館	集会所	鉄骨造 (S)	1996	26	B	B	B	B	B	B	706.58
215	剣道場	剣道場	木造 (W造)	1967	55	C	C	C	C	C	C	360.00
216	パークタウン集会所	集会所	木造 (W造)	1986	36	B	B	C	B	B	B	605.00
217	パークタウン第2集会所	集会所	木造 (W造)	1986	36	B	A	B	B	B	B	725.00
218	パークタウン第3集会所	集会所	木造 (W造)	1993	29	B	B	B	B	B	B	675.00
219	パークタウン北2丁目集会所	集会所	木造 (W造)	1995	27	A	A	B	B	B	B	775.00
222	野々宮ふれあいレストハウス	野々宮ふれあいレストハウス	木造 (W造)	1994	28	A	B	B	B	B	D	660.00
223	東京理科大学跡地	旧普通教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1993	29	B	B	C	B	B	B	647.00
223	東京理科大学跡地	旧特別教室棟	鉄筋コンクリート造 (RC)	1997	25	A	A	B	B	B	B	825.00

※経過劣化度の評価の設定上、風の子ども保育クラブ・風の子学童保育クラブ (SP造) はLGS造、市営住宅松永団地 (PC造) はRC造として評価を行っています。